



คำขอที่ ๕ 1291-343

แบบ มอ. ๖

รับเมื่อ 251-พ58

รายที่ 6

รับไปเมื่อ 19 เม.ย. 2559

ใบอนุญาตที่ น 9545-230/1291

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 111

ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ 9 ตำบล/แขวง บางบัว

อำเภอ/เขต บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1291 เล่ม 1-2553, 1291 เล่ม 2-2553 และ 1291 เล่ม 3-2555 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า -

ผู้ส่งออก DELTA ELECTRONICS, INC.

ประเทศ ดินแดนไต้หวัน

ทำที่โรงงานชื่อ DELTA ELECTRONICS (JIANGSU) LTD.

ที่ตั้งโรงงาน NO. 1688, JIANGXING EAST ROAD, WUJIANG ECO & TECH DEVELOPMENT ZONE

JIANGSU PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 19 เม.ย. 2559 พ.ศ.

(นายณัฐพล รังสิตพล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0245553001691

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่.....น 9545-230/1291.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	ยูพีเอสเดี่ยว พร้อมด้วยทางเบี่ยงและสวิตช์ถ่ายโอนโหมดปฐมภูมิหน่วยยูพีเอส มีเครื่องประจุแบตเตอรี่รวมอยู่ ประเภท C3 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V 1 เฟส กระแสไฟฟ้านำเข้าที่กำหนด 21.7 A กำลังไฟฟ้านำเข้าที่กำหนด 5000 VA/4500 W
2	ยูพีเอสเดี่ยว พร้อมด้วยทางเบี่ยงและสวิตช์ถ่ายโอนโหมดปฐมภูมิหน่วยยูพีเอส มีเครื่องประจุแบตเตอรี่รวมอยู่ ประเภท C3 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V 1 เฟส กระแสไฟฟ้านำเข้าที่กำหนด 26.1 A กำลังไฟฟ้านำเข้าที่กำหนด 6000 VA/5400 W
3	ยูพีเอสเดี่ยว พร้อมด้วยทางเบี่ยงและสวิตช์ถ่ายโอนโหมดปฐมภูมิหน่วยยูพีเอส มีเครื่องประจุแบตเตอรี่รวมอยู่ ประเภท C3 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V 1 เฟส กระแสไฟฟ้านำเข้าที่กำหนด 43.5 A กำลังไฟฟ้านำเข้าที่กำหนด 10000 VA/9000 W



(นางสาวรัญญา คชชาญ)
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่