



คำขอที่..... น 1291-383
 รับเมื่อ..... 14 ก.ค. 53
 รายที่..... 9-1
 รับไปเมื่อ..... 29 เม.ย. 2559

แบบ มอ. 6

ใบอนุญาตที่..... น 9598-235/1291

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
 เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เพาเวอร์เมติก จำกัด

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 50/1
 ตรอก/ซอย..... ติวานนท์ 40 ถนน..... ติวานนท์ หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... ท่าทราย
 อำเภอ/เขต..... เมืองนนทบุรี จังหวัด..... นนทบุรี
 นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1291 เล่ม 1-2553, 1291 เล่ม 2-2553 และ 1291 เล่ม 3-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
 ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า.....
 ผู้ส่งออก..... NEWAVE SA.
 ประเทศ..... สมาพันธรัฐสวิส
 ทำที่โรงงานชื่อ..... NEWAVE SA.
 ที่ตั้งโรงงาน..... VIA LUSERTE SUD 9, CH-6572 QUARTINO, SWISS CONFEDERATION

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 29 เม.ย. 2559..... พ.ศ.....

(นายณัฐพล รังสิตพล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 ผู้รับใบอนุญาต 0105542066479

คำเตือน
 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

9-1 (R0)

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ที่.....น 9598-235/1291.....

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ) |
|-----------|---|
| 1 | ยูพีเอสเดี่ยว หน่วยยูพีเอสพร้อมด้วยทางเบี่ยงและสวิตช์ถ่ายโอนโหลดปฐมภูมิหน่วยยูพีเอส มีเครื่องประจุแบตเตอรี่รวมอยู่ ประเภท C3 แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 400 V 3 เฟส กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 87 A กำลังไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 60 kVA/60 kW |
| 2 | ยูพีเอสเดี่ยว หน่วยยูพีเอสพร้อมด้วยทางเบี่ยงและสวิตช์ถ่ายโอนโหลดปฐมภูมิหน่วยยูพีเอส มีเครื่องประจุแบตเตอรี่รวมอยู่ ประเภท C3 แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 400 V 3 เฟส กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 174 A ถึง 725 A กำลังไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 120 kVA/120 kW ถึง 500 kVA/500 kW |


(นายวันชัย พนมชัย)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่