

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองเลขที่ 18T119/0744

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด  
 ที่อยู่ เลขที่ 32/7 หมู่ที่ 1 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน  
 จังหวัดนครปฐม

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0497

สถานภาพห้องปฏิบัติการ  ถาวร  นอกสถานที่  ชั่วคราว  เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาไฟฟ้า 1. Power transformer : Oil immersed type transformers rated voltage up to and including 36 kV - 1 phase transformers with rated power 30 kVA up to and including 167 kVA - 3 phase transformers with rated power 50 kVA up to and including 500 kVA	- Winding resistance - Voltage ratio and phase displacement - Short-circuit impedance and load loss - No-load loss and current - Temperature rise - Applied voltage - Induced voltage withstand - Lightning impulse - Ability to withstand short circuit	- IEC 60076-1 Edition 3.0 : 2011-04 - IEC 60076-2 Edition 3.0 : 2011-02 - IEC 60076-3 Edition 3.0 : 2013-07 - IEC 60076-5 Third edition 2006-02

ออกให้ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ

(นายวันชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน  
 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม