

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองเลขที่ 20T207/1185

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  
 ที่อยู่ เลขที่ 30/105 ถนนเจริญภาวนี หมู่ที่ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  
 หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0547  
 สถานภาพห้องปฏิบัติการ  ถาวร  นอกสถานที่  ชั่วคราว  เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาไฟฟ้า		
1. Fans	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aerodynamic performance</li> <li>- Acoustic performance</li> <li>- Balance quality and vibration levels</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ANSI/AMCA 210-16</li> <li>- ASHRAE 51-16</li> <li>- ANSI/AMCA 300-14</li> <li>- ANSI/AMCA 204-05 (R2012)</li> </ul>
2. Smoke and heat control system	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Performance of powered ventilators at high temperature (fan and motor)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ISO 21927-3 2006+A1:2010 Annex C</li> <li>- EN12101-3:2015 Annex C</li> </ul>

ออกให้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563

ลงชื่อ

(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม