

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

ที่ 19T093/0870

ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด  
ที่อยู่ เลขที่ 31/1 หมู่ที่ 15 ซอยรามมาพัฒนา ถนนกิ่งแก้ว 45 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0574

สถานภาพห้องปฏิบัติการ  ถาวร  นอกสถานที่  ชั่วคราว  เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
<p>สาขาไฟฟ้า</p> <p>หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังแบบน้ำมันที่แรงดันไฟฟ้าสูงสุดสำหรับปริมาตรไม่เกิน 36 kV</p> <p>- ขนาด 50 kVA ขึ้นไปถึง 3 000 kVA สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส</p> <p>- ขนาด 1 kVA ขึ้นไปถึง 100 kVA สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การวัดอัตราส่วนแรงดันและการตรวจสอบการกระจัดเฟส</li> <li>- การวัดความต้านทานของขดลวด</li> <li>- การวัดความสูญเสียไม่มีโหลดและกระแสไม่มีโหลด</li> <li>- การวัดอิมพีแดนซ์ลัดวงจรและการวัดความสูญเสียมีโหลด</li> <li>- DC Insulation resistance test</li> <li>- การทดสอบความทนต่อแรงดันเหนี่ยวนำเกิน</li> <li>- การทดสอบความทนต่อแรงดันตามความถี่กำลังไฟฟ้าของตัวจ่ายอื่น</li> <li>- การทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มอก. 384-2543</li> <li>- IEC 60076-1 Edition 3.0 2011-04</li> <li>- IEEE C57.12.90-2015</li> <li>- IEC 60076-1 Edition 3.0 2011-04</li> <li>- มอก. 384-2543</li> <li>- IEC 60076-3 Edition 3.0 2013-07</li> <li>- มอก. 384-2543</li> <li>- IEC 60076-2 Edition 3.0 2011-02</li> </ul>

ออกให้ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ

(นายวีระกิตต์ รันทกิจธนวัชร)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม