

**รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ  
ใบรับรองเลขที่ 20T111/1089**

ชื่อห้องปฏิบัติการ                      บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่                                        เลขที่ 26/2 หมู่ที่ 10 ถนนบางกรวยไทรน้อย ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  
หมายเลขการรับรองที่                    ทดสอบ 0631  
สถานภาพห้องปฏิบัติการ     ถาวร     นอกสถานที่     ชั่วคราว     เคลื่อนที่

| สาขาการทดสอบ                          | รายการทดสอบ  | วิธีทดสอบ                         |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| สาขาไฟฟ้า                             |  |                                   |
| 1. Air terminational conductors       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Electrical resistivity test</li> <li>- Tensile test</li> <li>- Bend test</li> </ul>                                   | - IEC 62561-2 Edition 2.0<br>2018 |
| 2. Air terminational rods             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Electrical resistivity test</li> <li>- Tensile test</li> <li>- Bend test</li> </ul>                                   | - IEC 62561-2 Edition 2.0<br>2018 |
| 3. Earth-lead in rods                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Electrical resistivity test</li> <li>- Tensile test</li> <li>- Bend test</li> </ul>                                   | - IEC 62561-2 Edition 2.0<br>2018 |
| 4. Down-conductor                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Electrical resistivity test</li> <li>- Tensile test</li> <li>- Bend test</li> </ul>                                   | - IEC 62561-2 Edition 2.0<br>2018 |
| 5. Earth electrodes                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Electrical resistivity test</li> <li>- Tensile strength test</li> <li>- Bend test</li> <li>- Adhesion test</li> </ul> | - IEC 62561-2 Edition 2.0<br>2018 |
| 6. Earth electrode inspection housing | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Load test</li> </ul>  | - IEC 62561-5 Edition 2.0<br>2017 |

ออกให้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563