

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ใบรับรองเลขที่ 21T056/1269

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 222 หมู่ที่ 13 ถนนสุวรรณศร ตำบลลงขันเหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0676
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาไฟฟ้า กัปดักเสิร์จออกไซด์โลหะไม่มี ช่องว่างสำหรับระบบไฟฟ้า กระแสสลับ : กัปดักเสิร์จที่มี แรงดันไฟฟ้า 21 – 30 kV - กระแสปล่อยประจุ 5 kA - กระแสปล่อยประจุ 10 kA	<ul style="list-style-type: none">- Measurements of reference voltage (Uref) at the reference current (Iref)- Residual voltage tests- Internal partial discharge tests	<ul style="list-style-type: none">- มอก. 2366-2551- IEC 60099-4 Edition 2.1 (2006-07)

ออกให้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ

(นายเอกนิติ รมยานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม